

## Two Switches

### Dos Interruptores

#### WARNINGS AND CAUTIONS:

- TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING.
- TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.
- CAUTION: A Neutral wire is required when installing an Outlet or Pilot Light Combination device. If you are unsure or unable to determine the polarity of the two wires, consult an electrician. Do not use to replace a switch that had been controlling a light with only two wires present.
- CAUTION: Break-off fin should be removed only when installing for separate feed (2 circuit) operation.
- CAUTION: If using in a separate feed application, voltage as measured from Line to Line must not exceed 277V.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!
- PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
- PRECAUCION: Para instalar estos Para instalar estos productos se necesita un cable neutro para la conexión al receptáculo y luz piloto. Si no está seguro o no es capaz de determinar la polaridad de los dos alambres, consulte con un electricista. No lo use para reemplazar un interruptor que ha estado controlando una luz con sólo dos alambres.
- PRECAUCION: La aleta rompible se debe remover sólo para instalaciones de alimentación separada (2 circuitos).
- PRECAUCION: Si se usa en una aplicación de alimentación separada, el voltaje de línea a línea no debe exceder 277V.

#### Two Switches

Rated: 15A-120/277VAC

Dos Interruptores

Capacidad: 15A-120/277VCA

#### TO INSTALL:



- 1) REMOVE WIRE INSULATION ABOUT 5/8".
- 2) CONNECT WIRES PER APPROPRIATE WIRING DIAGRAM AS FOLLOWS: LOOP WIRES CLOCKWISE 3/4 TURN AROUND TERMINAL SCREWS.
- 3) TIGHTEN SCREWS OVER WIRE LOOPS WITH A FORCE OF 12-14 IN.-LBS. OF TORQUE. TERMINAL SCREWS ACCEPT UP TO #12 AWG COPPER OR COPPER CLAD WIRE.
- 4) ATTACH WALLPLATE AND RESTORE POWER.

INSTALLATION IS COMPLETE.

#### PARA INSTALAR:

- 1) PELE 1.6 CM DEL AISLANTE DE LOS CONDUCTORES.
- 2) CONECTE LOS CONDUCTORES DE ACUERDO AL DIAGRAMA COMO SIGUE: ENROSQUE LOS ALAMBRES 3/4 DE VUELTA ALREDEDOR DE LOS TORNILLOS TERMINALES.
- 3) APRIETE LOS TORNILLOS SOBRE LOS ALAMBRES ENROSCADOS CON UNA FUERZA DE 12-14 IN.-LBS. LIBRAS POR PULGADA DE TORQUE. LOS TORNILLOS TERMINALES ACEPTAN CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE HASTA # 12 AWG.
- 4) MONTE LA PLACA DE PARED. RESTABLEZCA LA CORRIENTE.

LA INSTALACIÓN ESTÁ TERMINADA.



**SEPARATE FEED  
(Break-off fin removed):**  
Two single pole switches on separate circuits. Each switch controls an independent light.

**ALIMENTACION SEPARADA  
(La aleta rompible quitada)**  
Dos interruptores unipolares en circuitos separados. Cada interruptor controla una luz independiente.

**COMMON FEED  
(Break-off fin intact):**  
Two single pole switches on the same circuit. Each switch controls an independent light.

**ALIMENTACION COMUN  
(Aleta intacta)**  
Dos interruptores unipolares en el mismo circuito. Cada interruptor controla una luz independiente.

Contact Leviton Technical Support at 800-824-3005 (USA ONLY) or visit [www.leviton.com](http://www.leviton.com) for warranty information.

Para obtener información de garantía llame a Soporte Técnico de Leviton al 800-824-3005 (SOLO EE.UU) o visite [www.leviton.com](http://www.leviton.com).